



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
телефон доверия (3522) 23-99-99

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
640006, г. Курган, ул. Куйбышева, 191, телефон/факс: 8(3522) 476-321 телефон доверия (3522) 23-99-99
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО КЕТОВСКОМУ, ПОЛОВИНСКОМУ
И ПРИТОБОЛЬНОМУ РАЙОНАМ

640014, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 132, телефон/факс 8(3522) 43-98-37, 8(3522) 43-98-27
641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Пожарная, 3
641780, Курганская область, Половинский район, с. Половинное, ул. Ленина, 11а, телефон/факс: (35238) 9-21-00
641400, Курганская область, Притобольный район, с. Глядянское, ул. Ленина, 94, телефон/факс: (35239) 9-30-73

Предписание № 149/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Юридическому лицу - Муниципальное казенное образовательное учреждение «Падеринская

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя,

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Киселева А.Я.»

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кетовскому, Половинскому и Притобольному районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области капитана внутренней службы Меньщикова Артёма Игоревича от «10» ноября 2020 года № 149, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «16» ноября 2020 г. по «11» декабря 2020 г. проведена плановая проверка с использованием средств дистанционного взаимодействия лейтенантом внутренней службы Макаровой Алёной Андреевной дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кетовскому, Половинскому и Притобольному районам управления

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

по Курганской области - государственным инспектором Кетовского, Половинского, Притобольного районов по пожарному надзору в отношении юридического лица – МКОУ «Падеринская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Киселева А.Я.» по адресу: Курганская область, Кетовский район, с. Падеринское, ул. Ленина, 45 совместно с и.о. директора МКОУ «Падеринская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Киселева А.Я.» *Коротких Ольгой Васильевной.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п (Предписание)	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещения библиотеки обозначение категорий по	п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных	01.07.2021	

	взрывопожарной и пожарной опасности.	постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»		
2.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещения склада, расположенного в столовой, обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.	п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»	01.07.2021	
3.	На объекте защиты не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»	01.07.2021	
4.	На путях эвакуации (коридоры 1 этаж) отсутствует аварийное освещение.	ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»	01.07.2021	
5.	На путях эвакуации (коридоры 2 этаж) отсутствует аварийное освещение.	ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»	01.07.2021	
6.	На путях эвакуации (лестничные клетки) отсутствует аварийное освещение.	ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной	01.07.2021	

		защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»		
7.	Руководитель организации не обеспечил возможность свободного открывания изнутри без ключа эвакуационных дверей, ведущих из помещения столовой и спортзала.	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»	01.07.2021	
8.	При эксплуатации эвакуационного пути, ведущего из технологии, допущено устройство, препятствующее свободной эвакуации людей (порог).	пп. а, п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»	01.07.2021	
9.	Помещение спортзала не защищено установками пожарной сигнализации.	ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», прил. А, п. 38, табл. А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 38, табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утвержденные Приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. №315	01.07.2021	
10.	В электрощитовой допущено складирование горючие веществ и материалов.	п.п. ж, п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»	01.07.2021	
11.	Не обеспечена обработка деревянных конструкций сцены	п. 108 Правил противопожарного режима в	01.07.2021	

		Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»		
12.	Не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Кетовскому, Половинскому
и Притобольному районам УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Курганской области
лейтенант внутренней службы

Макарова А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«11» декабря 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)



_____ (подпись)
_____ (должность, фамилия, инициалы)

« 11 » декабря 2020 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору